

宝鸡钛业股份有限公司板材生产线车间内网电气工程电缆桥架购置自行招标公告

(招标编号：2022254)

项目所在地区：陕西省

一、招标条件

本宝鸡钛业股份有限公司板材生产线车间内网电气工程电缆桥架购置自行招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为宝鸡钛业股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：宝鸡钛业股份有限公司板材生产线车间内网电气工程电缆桥架购置

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)宝鸡钛业股份有限公司板材生产线车间内网电气工程电缆桥架购置自行招标公告；

三、投标人资格要求

(001 宝鸡钛业股份有限公司板材生产线车间内网电气工程电缆桥架购置自行招标公告)的投标人资格能力要求：投标人为中华人民共和国境内注册的法人，具有独立企业法人资格；近三年内财务状况良好，无不良资金记录；有良好的履约能力，投标人资质要求：具有相应产品业绩的制造商及授权代理商。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2022年11月30日00时00分到2022年12月07日17时30分

获取方式：电子邮件形式发送

五、投标文件的递交

递交截止时间：2022年12月13日09时00分

递交方式：宝鸡市高新大道88号宝钛办公楼十五楼资产设备部纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2022年12月13日09时00分

开标地点：宝鸡市高新大道88号宝钛办公楼十五楼资产设备部

七、其他



(一) 项目概况:

1、招标内容:

大跨越梯级式电缆桥架 宽高: 400*100mm, 每根长度: 6000mm 带盖板及连接片

数量: 334 根

2、电缆桥架允许最小板材厚度如下:

宽度: $400 \leq B < 800$ mm

允许最小板厚: 2mm

连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用, 也可选厚一个等级; 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级, 不小于 1.5mm。

2. 要求

(1) 外观

A. 电缆桥架镀、涂层表面质量应符合: 表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷; 每件电缆桥架上直径小于 2mm 的漏镀点每米不超过 2 个; 且在任一 100 cm² 面积内不得有 2 个及 2 个以上漏镀点; 不得有影响安装的锌瘤。

B. 电缆桥架加工成形后, 断面形状应端正, 无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷

(2) 焊接要求: 焊接件所有焊缝应均匀, 不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

(3) 制造要求

A. 电缆桥架的长度极限偏差

a) 当长度小于、等于 2000mm 时, 极限偏差为 ± 2 mm;

b) 当长度大于 2000mm 时, 极限偏差为 ± 4 mm。

B. 电缆桥架横档: 梯级式电缆桥架横档中心距不应大于 300mm; 横档的宽度不应小于 30mm。

C. 电缆桥架用连接板连接时, 两槽体间的连接电阻不大于 0.10

(4) 对于要求在盖板和桥架上安装搭扣的, 搭扣的位置必须统一, 任意一块盖板跟任意一根桥架搭扣的位置都要吻合。

(5) 对于直弯、三通、四通等两个垂直的面角度偏差 ± 1 度以内。

(6) 桥架盖板与桥架的长度偏差在 2MM 以内。

(二) 报名方式:

(1) 报名时间: 自公告发布之日起到 2022.11.29 17:30 止

(2) 报名确认信息 (以下信息以电子邮件发送, 发送后需电话确认):



