

# 宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂 01-3C 天车滑触线更新自行招标公告

(招标编号：2022146)

项目所在地区：陕西省

## 一、招标条件

本宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂 01-3C 天车滑触线更新自行招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为宝鸡钛业股份有限公司。

本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模：宝钛股份熔铸厂 01-3C 天车滑触线更新

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂 01-3C 天车滑触线更新自行招标公告；

## 三、投标人资格要求

(001 宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂 01-3C 天车滑触线更新自行招标公告)的投标人资格条件要求：投标人为中华人民共和国境内注册的法人，具有独立企业法人资格；近三年内财务状况良好，无不良资金记录；有良好的履约能力，投标厂家为起重设备的制造商或授权代理商，具有特种设备生产许可证（包含起重机械安装及修理）。；

本项目不允许联合体投标。

## 四、招标文件的获取

获取时间：从 2022 年 07 月 27 日 08 时 00 分到 2022 年 08 月 03 日 17 时 30 分

获取方式：电子邮件形式发送

## 五、投标文件的递交

递交截止时间：2022 年 08 月 11 日 09 时 00 分

递交方式：宝鸡市高新大道 88 号宝钛办公楼十五楼资产设备部纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2022 年 08 月 11 日 09 时 00 分

开标地点：宝鸡市高新大道 88 号宝钛办公楼十五楼资产设备部

## 七、其他

(一)、项目概况：

1、采购数量及规格如下表：



天车滑触线 HX-1250A 铝 145 根（每根 6 米，包含现场安装）

## 2、技术要求：

- (1) H 型滑触线，额定电流 1250A。
- (2) 绝缘护套击穿电压大于 10KV。
- (3) 绝缘体表面电阻大于  $2 \times 10^{10} \Omega$ 。
- (4) 允许最大运行速度 600 m/min。
- (5) 悬挂间距 1.5m~3m。
- (6) 单根导轨长度 6m。
- (7) 使用绝缘材料。
- (8) 吊架螺杆全部使用不锈钢螺杆，螺母使用锁紧防脱螺母。

## 3、安装要求

拆除原有滑触线，安装新滑触线，更换 6 台天车受电器，保证 6 台天车正常运行。

## 4、滑触线安装验收标准

### 4.1 支架

应作防腐处理。

应连续焊接。

安装牢固，安装孔位置一致。

### 4.2 支架间距

支架间距  $\leq 3m$

### 4.3 悬挂件

位置正确，安装牢固，数量符合要求。

### 4.4 滑触线主体

防护外壳与导体间间距  $\leq 2mm$ 。

直线度：与轨道中心高度允差  $< \pm 15mm$ 。

直线度：与轨道中心纵向允差  $< \pm 15mm$ 。

扭曲度：  $< 15mm/10m$ 。

### 4.5 伸缩器

数量符合规定。

间隙距离应满足安装现场最大温度差所引起的理论伸缩量。

### 4.6 受电器



方钢支架焊接牢固，中心线与滑触线垂直允差±3mm。

方钢支架与滑触线的尺寸，应保证受电器活动臂与滑触线主体平行，允差±3mm。

受电器与滑触线平面滑动顺畅，符合规定压力。拆除旧滑触线，并放至制定位置，摆放整齐。

#### 4.7 紧固件

紧固螺帽的扭矩，应符合制造厂的推荐值。

#### 4.8 电源进线

进线端牢固，不得承受拉力。

报名方式：

(1) 报名时间：自公告发布之日起到 2022.7.22 17:30 止

(2) 报名确认信息（以下信息以电子邮件发送）：

A. 参加招标项目名称、公司名称、联系人及方式请标注在邮件首页；B 公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）

(3) 宝鸡钛业股份有限公司设备部

联系人：刘女士 电话&传真：0917—3382130 电子邮箱：sbb@baoti.com

(4) 技术洽谈联系人：娄小红 电话：0917-3382130

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为宝钛集团有限公司纪委综合室。

## 九、联系方式

招标人：宝鸡钛业股份有限公司

地址：宝鸡市高新大道 88 号

联系人：娄小红

电话：09173382414

电子邮件：sbb@baoti.com

招标代理机构：

地址：

联系人：

电话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  (签名)

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_ (盖章)

