

宝鸡钛业股份有限公司管材厂轧制车间扩容改造高低压开关柜购置招标公告
(招标编号：2022165)

项目所在地区：陕西省

一、招标条件

本宝鸡钛业股份有限公司管材厂轧制车间扩容改造高低压开关柜购置招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为宝鸡钛业股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：宝鸡钛业股份有限公司管材厂轧制车间扩容改造高低压开关柜购置

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)宝鸡钛业股份有限公司管材厂轧制车间扩容改造高低压开关柜购置招标公告；

三、投标人资格要求

(001 宝鸡钛业股份有限公司管材厂轧制车间扩容改造高低压开关柜购置招标公告)的投标人资格能力要求：投标人的资格能力要求：投标人为中华人民共和国境内注册的法人，具有独立企业法人资格；近三年内财务状况良好，无不良资金记录；有良好的履约能力。投标厂家应为本次产品的制造商，具有6KV开关柜生产资质，业绩均指本次招标产品对应的业绩。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2022年08月12日00时00分到2022年08月19日17时30分

获取方式：电子邮件形式发送

五、投标文件的递交

递交截止时间：2022年08月26日09时00分

递交方式：宝鸡市高新大道88号宝钛办公楼十五楼资产设备部纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2022年08月26日09时00分

开标地点：宝鸡市高新大道88号宝钛办公楼十五楼资产设备部

七、其他

(一)项目概况：



1、管材厂扩容改造配电工程新增 KYN28A-12 开关柜 3 台（额定电压为 6kv），高压开关柜全部是标准的 KYN28A-12 开关柜。高压柜综保采用 PST-645UX 保护装置、电源为 DC220V，采用保护装置防跳。3 台高压柜和现场原有高压柜进行并柜，柜后部加装护板，与柜前等高。改造完成后的高压系统主要元件与原系统应能完全互换（断路器、综保）

2、管材厂扩容改造新增低压开关柜 1 台，此低压柜为管材厂厂房变压器出线侧用二次开关柜。

(1) 低压断路器选用上海电气系列产品，

(2) 电流表电压表选用 42L6 大尺寸指针表。

(3) 配置的万能转换开关、灯钮等选择国产优质产品。

(4) 母线选用高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排制成，母线、母线联接和裸导体须符合 GB7251-87、ZBK36001-89 标准中关于载流量和温升限量的要求，母线弯曲处不准有裂纹，表面不得有压痕、凹坑、毛刺等缺陷。

(5) 接地及保护装置：所有的箱（柜）均应在箱（柜）结构上焊接有主接地端子，主接地端子应与接地箱（柜）内的最大接地导线匹配，并要求在接地端子处做出规范要求的接地端子符号，且保护接地系统的母线在全长范围内均应做黄绿双色并有 PE 字母标识。

3、管材厂扩容改造厂房变压器功率因数补偿装置 1 台

此功率因数补偿装置用于管材厂厂房变压器功率因数的补偿，现场有大量的可控硅及仪器、计算机、PLC、小量的变频器。补偿装置安装在变压器低压侧。要求采用智能集成功率因数补偿装置。要求投标方依据变压器容量及厂房负载特点提供一套功率因数补偿装置，补偿后功率因数达到 0.95 以上。设计与安装要考虑与变压器二次开关的连接。

(二) 报名方式：

(1) 报名时间：自公告发布之日起到 2022.8.10 17:30 止

(2) 报名确认信息（以下信息以电子邮件发送）：

A. 参加招标项目名称、公司名称、联系人及方式请标注在邮件首页；B 公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）

(3) 宝鸡钛业股份有限公司设备部

联系人：刘女士 电话&传真：0917-3382130 电子邮箱：sbb@baoti.com

(4) 技术洽谈联系人：娄小红 电话：0917-3382130

八、监督部门

本招标项目的监督部门为宝钛集团有限公司纪委综合室。



九、联系方式

招 标 人：宝鸡钛业股份有限公司

地 址：宝鸡市高新大道 88 号

联 系 人：姜小红

电 话：09173382130

电子邮件：sbb@baoti.com

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

