

宝鸡钛业股份有限公司酸洗漂洗及生活水水质净化系统项目自行招标二次公告
(招标编号: 2022172)

项目所在地区: 陕西省

一、招标条件

本宝鸡钛业股份有限公司酸洗漂洗及生活水水质净化系统项目招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金自筹资金, 招标人为宝鸡钛业股份有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 酸洗漂洗及生活水水质净化系统项目

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 宝鸡钛业股份有限公司酸洗漂洗及生活水水质净化系统项目招标公告;

三、投标人资格要求

(001 宝鸡钛业股份有限公司酸洗漂洗及生活水水质净化系统项目招标公告)的投标人资格要求: 投标人需为中华人民共和国境内注册的法人, 具有独立签订合同的权利和良好履行合同能力的设计制造商, 具有相关业绩的厂家。;

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2022 年 09 月 20 日 00 时 00 分到 2022 年 09 月 27 日 17 时 30 分

获取方式: 电子邮件形式发送

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2022 年 10 月 12 日 14 时 00 分

递交方式: 宝鸡市高新大道 88 号宝钛办公楼十五楼资产设备部纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2022 年 10 月 12 日 14 时 00 分

开标地点: 宝鸡市高新大道 88 号宝钛办公楼十五楼资产设备部

七、其他

(一) 技术要求:

- 1、水净化设备供水能力要求: 30t/h;
- 2、酸洗和水浸法探伤机主给水管路均采用无缝钢管, 管径 DN65, 并安装给水阀门;



3、水净化设备安装位置为板材厂水泵房区域内，利用板材厂水泵房现有空地、闲置房间和水池，根据净水设备的体积、重量及性能特点，进行基础的设计施工和设备的布局安装。具体安装位置应结合现场地形和环境，布局力求紧凑、简洁、美观，功能齐全、工艺流程合理通畅，便于人员操作；

4、水净化处理设备的设计应满足：生活饮用水设备的启停，与相应建立的生活饮用水水池高低限位进行连锁，可实现手动操作和自动运行两路控制，并在控制面板上显示，净水设备相关数据传输至水泵房内控制电脑上（已有），实现远程控制监控；

5、所用机械及电气部分设备及零部件，应采用国内知名品牌或行业知名品牌（如：水泵采用南方泵业、阀门采用河北远大阀门）；

6、水净化处理后，水质色度（铂钴色度单位） ≤ 15 ，浑浊度 NTU（散射浊度单位） ≤ 1 度，各项应达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中规定的各项指标；

7、酸洗软水站和水浸发探伤机给水管应符合国家《给水排水管道工程施工及验收规范》、《给水排水工程结构设计规范》规范；

8、设备验收时，水质合格标准最终以极端天气下第三方水质检测数据达标为准；

9、净水设备及管路必须根据规范刷防腐漆，且有防冻保暖的可靠措施，确保冬季寒冷天气下设备正常运行；

（二）报名方式：

（1）报名时间：即日起至-2022.9.19，14:30

（2）报名确认信息（以下信息以电子邮件发送）：

A. 参加招标项目名称、公司名称、联系人及方式请标注在邮件首页；B 公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）

（3）宝鸡钛业股份有限公司资产设备部

联系人：刘女士 电话&传真：0917—3382130 电子邮箱：sbb@baoti.com

八、监督部门

本招标项目的监督部门为宝钛集团有限公司纪委综合室。

九、联系方式

招 标 人：宝鸡钛业股份有限公司

地 址：宝鸡市高新大道 88 号

联 系 人：马宇红

电 话：09173382114



电子邮件: sbb@baoti.com

招标代理机构:

地 址:

联 系 人:

电 话:

电子邮件:

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

